

檔 號：  
保存年限：

## 桃園市政府建築管理處 函

地址：330206桃園市桃園區縣府路1號

承辦人：陳瑞霖

電話：03-3322101#6100

電子信箱：10068360@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市建築師公會

發文日期：中華民國115年1月30日

發文字號：桃建照字第1150008936號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (380360200G\_1150008936\_ATTACH1.jpg、  
380360200G\_1150008936\_ATTACH2.pdf)

主旨：檢送「加速建照案審查修正意見相關事宜暨疑義會議  
(58)」會議記錄1份，請查照。

說明：依貴會114年12月31日桃市建師字第2255號開會通知單續  
辦。

正本：桃園市建築師公會

副本：本處建照科



## 加速建照案審查修正意見相關事宜暨疑義會議(58)討論

會議時間：115年1月14日(星期三) 15:00

記錄：吳騏坤

會議地點：桃園市政府建照科 1F 會議室

會議主席：陳副處長育時

參與人員：陳副處長育時、黃科長康捷、劉副理事長國慶、陳大榮、梁澣文、林柏翰、秦培琳、吳騏坤。

### ◆個案討論：

1. 柱距未變更僅柱內調整梁位置時，是否可以用更正報備方式辦理，提請討論。

**決議：**僅柱內調整梁位置納入「桃園市簡化變更設計辦理報備檢核表」，得以簡化變更設計方式辦理。

2. 兩側皆有指定建築線之基地，其中一側建築線臨接水利會之溝渠(明溝)惟並無出入需求，是否須於使用執照前申請架橋完成，提請討論。

**決議：**本案建築物主要出入口及停車空間出入口皆以埔仁路側建築線進出，水利會溝渠(明溝)側建築線無出入口規劃，尚無涉申請架橋之必要。(詳附件一)

