

# 內政部營建署 函

機關地址：臺北市八德路二段342號  
聯絡電話：(02)87712345轉2693  
傳真：(02)87712709  
電子郵件：gogo@cpami.gov.tw  
聯絡人：孫立言

60

11052

台北市信義區基隆路2段51號13樓之一  
受文者：中華民國建築師公會全國聯合會

發文日期：中華民國97年10月17日

發文字號：營署建管字第0970056399號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：無

主旨：關於五樓以下自設升降機間，是否可免依建築技術規則建築設計施工編第79條之2區劃分隔乙案，復請查照。

說明：

- 一、復貴會97年9月16日建師全聯(97)字第0564號函。
- 二、本署95年8月21日營署建管字第0952912647號函載會議紀錄結論：「單棟或連棟式住宅，如一棟內僅有一住宅單位，並為總樓地板面積未達1500平方公尺且樓層數在5層以下之防火構造建築物，因未達建築技術規則建築設計施工編第96條規定應設安全梯之標準，其各樓層間防火區劃之完整性業被直通樓梯貫穿，亦未達同編第79條第1項規定應按總樓地板面積每1500平方公尺區劃分隔之規模，其於同一住宅單位內設置升降機時，升降機間得免按同編第79條之2第1項形成區劃分隔。」本案請依前揭結論檢討辦理。

正本：中華民國建築師公會全國聯合會

副本：臺北市政府、高雄市政府、臺灣省21縣(市)政府、金門縣政府、福建省連江縣政府、科學工業園區管理局、交通部臺灣區國道高速公路局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、南部科學工業園區管理局、行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、玉山國家公園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、海洋國家公園管理處、中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會、本部營建署資訊室(請刊登網站)、本署建築管理組

署長 葉世文