

檔 號：  
保存年限：

## 內政部營建署 函

地址：台北市105八德路二段342號  
聯絡電話：(02)87712345轉2693  
傳真：(02)87712709  
電子郵件：gogo@cpami.gov.tw  
聯絡人：孫立言

受文者：桃園縣政府


擬

發文日期：中華民國99年7月12日  
發文字號：營署建管字第0992913386號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：會議紀錄(0992913386.pdf)

主旨：檢送本署99年7月6日召開研商防火間隔內設置台電配電場  
(設施)疑義會議紀錄乙份，請查照。

說明：依據本署99年6月9日營署建管字第0990029069號開會通知  
單續辦，並復臺南市政府99年5月3日南市工建字第099004  
75670號函。

正本：謝組長偉松、費委員宗澄、楊委員逸詠、許委員宗熙、林委員慶元、陳委員淑玲  
、臺北市政府都市發展局、高雄市政府工務局、臺北縣政府、宜蘭縣政府、桃園  
縣政府、新竹縣政府、臺中市政府、臺中縣政府、臺南市政府、臺南縣政府、高  
雄縣政府、內政部消防署、臺灣電力股份有限公司、中華民國建築開發商業同業  
公會全國聯合會、中華民國建築師公會全國聯合會、中華民國電機技師公會全國  
聯合會

副本：本署建築管理組 

099/07/14 08:32 工務處



\*0990269060\* 有附件



\*0992913386\*

## 內政部營建署會議紀錄

- 一、開會事由：研商防火間隔內設置台電配電場（設施）疑義
- 二、開會時間：99年7月6日（星期二）下午2時30分
- 三、開會地點：本署B1第三會議室
- 四、主持人：謝組長偉松 記錄：孫立言
- 五、出（列）席單位及人員：如簽到單
- 六、結論：

按「防火間隔留設之目的係為於發生火災時阻隔火勢蔓延，以避免影響鄰幢建築物之安全。在不妨礙其設置目的之原則下，防火間隔內得設置平面式車道，及以不燃材料構築且免計入建築面積之雨遮、花台、汽車坡道、人工地盤、採光井、圍牆等設施或構造物；但依建築技術規則建築設計施工編第90條規定，為避難層出入口接通道路使用之通路及依同編第110條第1項第2款規定應接通道路者，其規定寬度範圍內不得設置。……」本部87年12月4日台內營字第8773445號函業釋示在案，臺電配電設施非屬上開列舉得於防火間隔範圍內設置之項目；另建築技術規則建築設計施工編第110條規定「防火構造建築物，除基地鄰接寬度6公尺以上之道路或深度6公尺以上之永久性空地側外，依左列規定：一、建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔未達1.5公尺範圍內之外牆部分，應具有一小時以上防火時效……。二、建築物自基地境界線退縮留設之防火間隔在1.5公尺以上未達3公尺範圍內之外牆部分，應具有半小時以上防火時效……。三、一基地內二幢建築物間之防火間隔未達3公尺範圍內之外牆部分，應具有一小時以上防火時效……。四、一基地內二幢建築物間之防火間隔在3公尺以上未達6公尺範圍內之外牆部分，應具有半小時以上防火

時效……」依上開規定防火構造建築物之防火間隔並非指某一固定寬度範圍，臺電配電設施如設有外牆，應依建築設計施工編第110條規定檢討。本案請臺南市政府依本部87年12月4日前揭函及建築技術規則建築設計施工編第110條規定，就個案事實查核辦理。

七、散會。