

正本

檔 號：

保存年限：

桃園縣政府 函

330
桃園市縣府路232號

地址：330桃園縣桃園市縣府路一號
承辦人：羅宏旗
電話：03-3322101-6103
電子信箱：074082@mail.tycg.gov.tw

受文者：台灣省建築師公會桃園縣辦事處

發文日期：中華民國99年9月28日
發文字號：府工建字第0990380047號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：說明號函暨其附件影本

裝
主 旨：函轉內政部營建署99年9月15日研商自行車停車塔容積樓地
板面積與樓地板面積計算疑義會議紀錄乙份，請 查照。
說 明：依據內政部營建署99年9月27日營署建管字第0992918604號
函辦理。

訂
正本：台灣省建築師公會桃園縣辦事處、桃園縣建築開發商業同業公會
副本：本府工務處(處長、副處長、技正、建管科(科長、各承辦人))(含附件)

縣長 吳志揚

線
本案依分層負責規定授權主管科長決行

檔 號：
保存年限：

內政部營建署 函

地址：10556臺北市八德路2段342號
聯絡人：孫立言
聯絡電話：87712345轉2693
電子郵件：gogo@cpami.gov.tw
傳真：02-87712709

受文者：桃園縣政府

發文日期：中華民國99年9月27日
發文字號：營署建管字第0992918604號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：會議紀錄(0992918604.pdf)

主旨：檢送本署99年9月15日研商自行車停車塔容積樓地板面積
與樓地板面積計算疑義會議紀錄乙份，復請查照。

說明：依據本署99年9月1日營署建管字第0992917068號開會通知
單續辦，併復貴局99年6月9日北市都授建字第0993388720
0號函。

正本：臺北市政府都市發展局

副本：費委員宗澄、楊委員逸詠、練委員福星、黃委員武達、交通部、經濟部標準檢驗局、臺北市政府捷運工程局、高雄市政府、臺灣省21縣(市)政府、金門縣政府、福建省連江縣政府、科學工業園區管理局、交通部臺灣區國道高速公路局、經濟部加工出口區管理處、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、南部科學工業園區管理局、行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局、行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處、玉山國家公園管理處、金門國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、陽明山國家公園管理處、海洋國家公園管理處、中華民國立體停車場協會、中華民國全國建築師公會、本署建築管理組謝組長偉松、本署建築管理組

2010-09-27
交 15:34:50 章

099/09/27 15:38 工務處



0990380047 有附件



0992918604

內政部營建署會議紀錄

一、開會事由：研商自行車停車塔容積樓地板面積與樓地板面積計算疑義

二、開會時間：99年9月15日（星期三）下午2時30分

三、開會地點：本署B1第一會議室

四、主持人：謝組長偉松

記錄：孫立言

五、出（列）席單位及人員：如簽到單

六、結論：

（一）本案原則同意依臺北市政府都市發展局 99 年 6 月 9 日北市都授建字第 09933887200 號函提建議意見，即全自動自行車停車設備如係無供人員進出內部操作及使用，且各層無樓地板構造，其於建築物室外之建築基地內增設者，應依建築法申請雜項執照並計算建蔽率，但得不計入容積率。

（二）另有關全自動自行車停車設備之安全標準，惠請中華民國立體停車場協會於赴日本考察後，提供相關資料再行檢討。

（三）本案會議結論函復臺北市政府都市發展局，副本抄送其他直轄市、縣（市）政府參考。

七、散會。