

## 內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市八德路2段342號

聯絡人：廖志明

聯絡電話：02-87712687

電子郵件：halberty@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：南投縣政府

發文日期：中華民國99年10月1日

發文字號：營署建管字第0990065244號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明三 (0990065244-附件.pdf)

主旨：有關貴府函為執行「辦理建築物實施耐震能力評估工作」，採用本署代辦「建築物耐震能力詳細評估工作共同供應契約」（下稱共同供應契約），其使用評估方法SERCB及N CREE適用疑義乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴府99年9月20日府建使字第09901973680號函。
- 二、按共同供應契約投標廠商基本服務內容第4點、耐震能力詳細評估分析：「採用之評估方法應為內政部建築研究所研究開發之相關評估方法或經報備審核核可之評估方法…」，合先敘明。
- 三、有關辦理共同供應契約，本署核可評估方法計有「鋼筋混凝土建築物耐震能力評估法及推廣(88.10)」、「ERCGO評估應用程式」、「鋼筋混凝土建築物耐震能力評估之視窗化輔助分析系統」及「鋼筋混凝土建築物耐震能力詳細評估分析方法(推垮分析)」(如附件)，由建築師、相關專業技師及專業機構等應用於耐震能力詳細評估工作時之參考使用，使用者應負其專業責任。
- 四、另有關「鋼筋混凝土建築物耐震能力詳細評估分析方法(推垮分析)」評估方法適用範圍之樓層限制為6層樓(含)以下之鋼筋混凝土造或加強磚造之平面規則建築物。惟貴府所詢之評估方法為英文簡稱，其是否為本署上開核備在案之方法，應請先予查明釐清。

第1頁 共2頁

99 10 1 投府總字第09902056470號



正本：南投縣政府

副本：本署建築管理組

2010/10/01  
15:56:14  
換章

裝

訂

線

換章

681

檔 號：

保存年限：

## 內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市八德路2段342號  
聯絡人：張世恭  
聯絡電話：02-87712695  
電子郵件：jerrypower803@cpami.gov.tw  
傳真：02-87712709

裝  
受文者：建築管理組

發文日期：中華民國98年6月12日

發文字號：營署建管字第0980034503號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：無

訂  
主旨：有關 貴中心所提「鋼筋混凝土建築物耐震能力詳細評估分析方法（推垮分析）」審核乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴中心98年5月22日國研震建字第09806007320號函及98年6月4日國研震建字第09806008530號函。
- 二、查 貴中心98年6月4日國研震建字第09806008530號函之修正報告，業依本署98年5月6日召開「財團法人國家實驗研究院地震工程研究中心『鋼筋混凝土建築物耐震能力詳細評估分析方法（推垮分析）』第3次審查會議」結論修正，本署同意 貴中心提供該系統，惟本方法適用範圍之樓層限制為6層樓(含)以下之鋼筋混凝土造或加強磚造之平面規則建築物，由建築師、相關專業技師及專業機構等應用於耐震能力詳細評估工作時之參考使用，使用者應負其專業責任。

正本：財團法人國家實驗研究院地震工程研究中心

副本：教育部中華民國建築師公會全國聯合會、中華民國土木技師公會全國聯合會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、本署建築管理組

署長 張世恭

檔 號：

保存年限：

## 內政部營建署 函

機關地址：台北市八德路二段三四二號

聯絡人：洪建銘

聯絡電話：02-87712704

電子郵件：kevin@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

受文者：中華民國建築師公會全國聯合會  
(106台北市基隆路2段51號13樓之1)

發文日期：中華民國94年2月17日

發文字號：營署建管字第0942902238號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：無

主旨：有關貴會函請核備以ERCGO評估應用程式辦理建築物耐震能力詳細評估工作乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴會93年12月31日建師全聯(93)字第0895號函。
- 二、查貴會上開號函送之修正報告，業依本署93年12月24日召開「審查中華民國建築師公會全國聯合會提案以ERCGO評估應用程式辦理建築物耐震能力詳細評估工作」會議結論修正，本署同意貴會依本程式辦理建築物耐震能力詳細評估工作。

正本：中華民國建築師公會全國聯合會(106台北市基隆路2段51號13樓之1)

副本：本署建築管理組、建築管理組二科

署長陳宏雄

檔 號：

保存年限：

## 內政部營建署 函

機關地址：10556 臺北市八德路2段342號

聯絡人：鄭復錦

聯絡電話：02-87712687

電子郵件：govmp@cpami.gov.tw

傳真：02-87712709

106

台北市辛亥路3段200號國家地震中心

受文者：中華民國結構工程學會

發文日期：中華民國97年3月7日

發文字號：營署建管字第0970010146號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明一

主旨：有關貴會所提「鋼筋混凝土建築物耐震能力評估之視窗化輔助分析系統」審核乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、依據內政部建築研究所97年2月21日建研工字第0970001105號函（如附件）辦理，兼復貴會97年1月17日97結學字第0002號函。
- 二、按本署辦理「建築物耐震能力詳細評估工作共同供應契約」之投標廠商基本服務內容、4、耐震能力詳細評估分析：採用之評估方法應為內政部建築研究所-鋼筋混凝土建築物耐震能力評估法及推廣（88.10）或經報備審核核可之評估方法（請於服務建議書中註明採用程式及說明）；故立約商採用其他評估方法進行耐震能力詳細評估應依上開規定，將採用之評估方法及程式送本署審核核可，方得使用。
- 三、旨揭系統既經本部建築研究所委託開發完成，本署同意貴會提供該系統，由建築師、相關專業技師及專業機構等應用於耐震能力詳細評估工作時之參考使用，惟使用

者應負其專業責任。

四、另請貴會於提供使用時，應載明旨揭系統委託開發單位及研究開發單位。

正本：中華民國結構工程學會

副本：中華民國建築師公會全國聯合會、臺灣省建築師公會、高雄市建築師公會、中華民國土木技師公會全國聯合會、臺北市土木技師公會、臺灣省土木技師公會、高雄市土木技師公會、中華民國結構工程技師公會全國聯合會、臺北市結構工程工業技師公會、臺灣省結構工程技師公會、高雄市結構工程工業技師公會、中華民國建築技術學會、內政部建築研究所、本署建築管理組（以上均含附件）

署長林欽榮



線