

正本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園縣政府 函

33001
桃園市縣府路232號

地址：33001桃園縣桃園市縣府路1號
承辦人：林子英
電話：03-3320304
傳真：03-3329683
電子信箱：072057@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園縣建築師公會

發文日期：中華民國102年1月11日

發文字號：府工土字第1020005216號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

裝 主旨：函轉台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處建請各單位於申請建築執照、雜項使用執照及申挖路證時，確實辦理管線調查，以確保供電安全，防止意外發生，請 查照。

說明：依據台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處102年01月07日桃供字第1028001543號函辦理（如附件）。

訂 正本：台灣電力股份有限公司桃園區營業處、台灣電力股份有限公司台北西區營業處、台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處、中華電信公司北區分公司桃園電信營運處、中華電信公司北區分公司中壢電信營運處、台灣自來水股份有限公司北區工程處、台灣自來水股份有限公司第二區管理處、台灣中油股份有限公司天然氣事業部管線處、台灣中油股份有限公司資訊處電信所、台灣中油股份有限公司興建工程處北區、欣桃天然氣股份有限公司、欣桃天然氣股份有限公司南區營業處、新世紀資通股份有限公司網路事業處、台灣固網股份有限公司、亞太固網寬頻股份有限公司、亞太電信股份有限公司、北桃園有線電視股份有限公司、南桃園有線電視股份有限公司、北健有線電視股份有限公司、國防部陸軍司令部通信電子資訊處、國防部陸軍第六軍團指揮部、交通部高速鐵路工程局捷運工程處林口工務所、桃園縣建築師公會、桃園縣建築開發商業同業公會、臺灣區綜合營造工程工業同業公會桃園辦事處、本府工商發展局、桃園縣政府警察局、本府水務局、本府交通局、本府工務局(工程科)

線 副本：台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處、桃園縣桃園市公所、桃園縣八德市公所、桃園縣龜山鄉公所、桃園縣蘆竹鄉公所、桃園縣平鎮市公所、桃園縣中壢市公所、桃園縣楊梅市公所、桃園縣大園鄉公所、桃園縣觀音鄉公所、桃園縣新屋鄉公所、桃園縣龍潭鄉公所、桃園縣大溪鎮公所、桃園縣復興鄉公所、本府工務局建築管理科、本府工務局土木科

縣長 吳志揚

本案依分層負責規定
授權主管科長決行

檔 號：
保存年限：

台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 函

地址：30080新竹市光復路1段681號
聯絡人：余慶和
傳真：03-5771059
電子信箱：u852119@taipower.com.tw
連絡電話：03-5770766轉241

受文者：桃園縣政府

發文日期：中華民國102年1月7日
發文字號：桃供字第1028001543號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：為防止本處送電中地下電力電纜被挖損，確保供電安全，請協助向營造業及管線申挖單位宣導，於申請建築執照、雜項使用執照及申挖路證時，確實辦理管線調查，詳如說明，請查照。

說明：


- 一、101年12月15日某營造公司於建築基地施作補強基礎強度斜錨工程，釘損於道路中本處161仟伏特高壓地下電力電纜線路，並引發供電事故，已影響供應大新竹地區廣大民生、商業用電及工業區等用戶用電。
- 二、為確保供電安全，請協助向營造業及各管線單位宣導：
 - (一)於申請建築執照、雜項使用執照及申挖路證時，確實辦理基地內、周遭道路及道路下方之管線調查外，如有施作斜錨、地錨、打樁..等工程時，亦應涵蓋施工範圍內之電力、高壓電管線設施套繪相關事宜。
 - (二)施工前請通知本處辦理管線套繪、現場會勘及試挖等相關工作。
 - (三)於施工中若有挖掘到黃色警示帶請務必停止施工，並通

A050100_土木樞文:102/01/07



1020005216

無附件



裝

訂

線

知本處以防止意外挖損送電中管線影響人員及供電安全

。

三、本處新竹地區連絡人：新竹線務段段竹一分隊課長游英俊
(連絡電話03-5770766轉621)；桃園地區連絡人：桃園線
務段電纜分隊課長許至明(連絡電話03-3801972轉331)。

正本：新竹市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、桃園縣政府、交通部公路總局第一區養
護工程處、交通部公路總局第二區養護工程處、科學工業園區管理局

副本：供電處

電 2013-02-07
交 10-換-45章

處長 謝鋒？

裝

訂



線

