

檔 號:  
保存年限:

### 台灣自來水股份有限公司 函

地址：40455臺中市雙十路2段2-1號  
承辦人：李偉宏  
電話：0422244191-404  
傳真：  
電子信箱：marlboro@mail.water.gov.tw

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國108年5月17日  
發文字號：台水營字第1080012950號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明二 (1080012950\_Attach01.pdf、1080012950\_Attach02.pdf、  
1080012950\_Attach03.doc)

理事長 韋多芳  
20190529

✓ 電子郵寄各會員  
登入本會網站

5  
29

主旨：修正「本公司用戶表位設置原則」「參考圖例1-1：總表及獨立表設置位置」圖1之5之註記，並自即日生效，請查照。

說明：

- 一、本次修正係於旨揭原則「參考圖例1-1：總表及獨立表設置位置」圖1之5之註記增列「惟考量日後外線之維護，應經申請人之同意」字樣。
- 二、檢送修正後「本公司用戶表位設置原則」、「同意書範本」及「修正對照表」各1份。


正本：中華民國全國建築師公會、中華民國電機技師公會、台灣區水管工程工業同業公會、本公司各區管理處  
副本：本公司檢核室(含附件)、營業處(含附件)

電 2019/05/20 文  
交 09:39:30 章


理事長	會務理事	常務理事	財務理事	常務理事	主任委員	秘書長	秘書	承辦人

全國建築師公會  
收 108年 5月 20日  
分發 1201 點


參考圖例1-1：總表及獨立表設置位置




1-1 建築物進水管由正面進入者，表位設於騎樓。




1-2 公寓式建築表位設於一樓(或地面層)樓梯梯間之退縮地或一樓(或地面層)樓梯間。




1-3 洋房式建築表位設於圍牆外側牆邊



1-4 建築物表位設於私設人行道



1-5 建築物有私設人行道路，且兩旁有空地者，表位退縮至私設人行道路後之空地，惟考量日後外線之維護，應經申請人之同意。



1-6 建築物表位設於空地

說明：表位設置之位置應於安全之空間以便利抄表、換表、檢查維護、不受污染、排水良好，不影響車輛、行人通行且不得設於廁所及浴室及不可防礙公共安全，並以一戶一表為原則。

## 用戶外線維修同意書

為辦理下列地址申請接用自來水，切結同意下列事項，立同意書人願負法律上一切責任，因此所造成用水戶之損失由立同意書人負責，與台灣自來水股份有限公司(以下簡稱貴公司)無涉。如係房屋土地買賣應於合約書上敘明並依法盡告知之義務，如有違切結約定，立同意書人同意依民法、自來水法及貴公司訂定之相關規定辦理(含貴公司因逕行處理後之欠費追償及因欠費或不作為之停水處分)，特立此切結書為據。

申請用水地址： 縣市 鄉鎮市區 村里 路 段 巷 弄 號 樓

茲於上述申請用水地址，向貴公司申請裝設自來水用戶用水設備外線及設置水表，因水表未緊鄰建築線，須退縮於建築線內，嗣後如因用水設備外線發生漏水，因修理作業需要而損及地面、地上物或拆損其構造物時，除因漏水係可歸責於貴公司之事由外，同意貴公司僅回復至原有使用功能。

此致

台灣自來水股份有限公司第\_\_\_\_\_區管理處\_\_\_\_\_營運(服務)所

立同意書人(公司行號)：\_\_\_\_\_身分證統一編號(統一編號)：\_\_\_\_\_簽章：



住址： 縣市 鄉鎮市區 村里 路 段 巷 弄 號 樓 連絡電話：

中華民國 年 月 日

備註：「立同意書人」為用水申請人

台灣自來水股份有限公司用戶表位設置原則參考圖例1-1：總表及獨立表設置位置修正規定對照表

108年4月30日

修正後規定	現行規定	說明
<p>圖例 1-1</p> <p>1之5：建築物有私設人行道路，且兩旁有空地者，表位退縮至私設人行道後之空地，<u>惟考量日後外線之維護，應經申請人之同意。</u></p>  <p>1之5 建築物有私設人行道路，且兩旁有空地者，表位退縮至私設人行道後之空地，惟考量日後外線之維護，應經申請人之同意。</p>	<p>圖例 1-1</p> <p>1之5：建築物有私設人行道路，且兩旁有空地者，表位退縮至私設人行道後之空地。</p>  <p>1之5 建築物有私設人行道路，且兩旁有空地者，表位退縮至私設人行道後之空地。</p>	<p>依本公司營業章程第16條：「用戶用水設備發生漏水時，其外線部分由本公司負擔費用代為修理，惟於施工必要範圍內，必須挖掘用戶地面或拆損其構造物時，除漏水係可歸責於本公司之事由外，僅由本公司回復至原有使用功能。」，考量總表位設置於退縮地，日後外線漏水修理時路面修復之疑慮，因章程原已約定外線修復責任，經用戶簽定之章程亦已具同意之效力，爰於圖例1之5之註記「建築物有私設人行道，且兩旁有空地者，表位退縮至私設人行道後之空地」後面增列「惟考量日後外線之維護，應經申請人之同意」字樣，可於圖審時告知申請人，日後須同意由本公司進行維修及路面僅回復至原有使用功能。</p>