

正本

發文方式：紙本郵寄

檔 號：

保存年限：

桃園市政府水務局 函

33053

桃園市桃園區縣府路232號

地址：33043桃園市桃園區成功路一段32號
6樓

承辦人：約用技術員 黃睿甯

電話：03-3033688分機3760

電子信箱：075059@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市建築師公會

發文日期：中華民國113年4月25日

發文字號：桃水污設字第1130030868號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議紀錄（請自行下載，詳說明二）

主旨：檢送「桃園市污水下水道各類設計、使用許可申請應附文件簡化宣導」說明會會議紀錄1份，請查照。

說明：

- 一、依據本局113年4月2日桃水污設字第1130024294號開會通知單辦理。
- 二、附件下載：請至本局首頁便民服務/下載專區/選發佈單位：污水設施管理工程科/本案宣導說明會會議紀錄。

正本：技佳工程科技股份有限公司、洸富興工程股份有限公司、淳成實業有限公司、高吉水電工程有限公司、鋁運環保工程有限公司、仕韋國際有限公司、繁綱工程有限公司、泰智工程股份有限公司、輝達環境科技有限公司、飛盈電機技師事務所、大道環境工程技師事務所、冠綦工程有限公司、冠棠工程技術顧問有限公司、寰禹實業有限公司、兆豐聯合電機技師事務所、上順工程顧問有限公司、達叡環境有限公司、理虹工程顧問股份有限公司、尚竝工程顧問有限公司、崧喬環境工程技師事務所、永信環境工程技師事務所、順荃環境工程技師事務所、華興環境工程技師事務所、典毅環境工程技師事務所、民光結構土木環境技師事務所、士奇環境工程技師事務所、劉棕元建築師事務所、吳文聲建築師事務所、劉德標建築師事務所、陳良財建築師事務所、鍾孟樺建築師事務所、陳永霖建築師事務所、劉國慶建築師事務所、許原寶君、黃建和君、游冠宇君、康政昱君、江雪梅君、游沛宸君、曾宥榛君、謝清源君、吳正偉君、吳明皇君、郭慶隆君、謝銘鴻君、陳秀珍君、林生志君、余佩娟君、林智仰君、林善榮君、黃志耀君、美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司、台灣省環境工程技師公會（桃園）、桃園市建築師公會、惠民實業股份有限公司、日鼎水務企業股份有限公司、建越科技工程股份有限公司、台灣整合防災工程技術顧問有限公司

副本：

局長劉振宇



桃園市政府水務局會議紀錄

- 一、會議案由:召開「桃園市污水下水道各類設計、使用許可申請應附文件簡化宣導」說明會
- 二、會議時間:113年04月11日(星期四)下午1時30分
- 三、會議地點:桃園市政府水務局601會議室(桃園市桃園區成功路一段32號6樓)
- 四、主席:許科長榮桀
紀錄人:黃睿甯
- 五、出席人員:詳簽到表
- 六、會議結論:

1. 即日起,建議各位民眾及代辦業者使用新版表單送件,對於表單有任何建議,可以反饋給技佳公司蒐集意見並調整手冊內容。
2. 新版表單預計今年五月底「桃園市污水下水道申請審查指引手冊」簽准公告後,正式使用。公告後仍使用舊版表單,將依規定開一次退補告知單。
3. 問題討論及回覆:

各單位意見	意見回覆
<p><u>上順工程顧問有限公司-徐孝先 先生</u></p> <p>1. 無法進行TV檢視之情況:</p> <p>(1) 有些公共既有設施型式為資源管或連接管,皆為明式清潔口規格,無法使用TV車至管中攝影既有至既有下游管線。</p> <p>(2) 若該明式清潔口至水平主管處呈90</p>	<p>1. TV 檢視目的僅確保管線暢通且無阻塞,不一定需要檢視全程。</p> <p>2. 檢視範圍由自設設施至既有人孔。</p>

<p>度角，若採用手提式線型 TV 攝影機，可能也有難處，因此種攝影機線體較粗恐無法折成 90 度角。</p> <p>2. 詢問 TV 檢視的範圍？</p>	
<p><u>高吉水電工程有限公司-呂進吉 負責人</u></p> <p>1. 坡度建議納入 TV 檢視重點項目。</p> <p>2. 建議採用新北市及台北市作法，自設設施至既有人孔的管徑一律採用 200mm 尺寸</p>	<p>1. 會參考貴公司意見，研擬 TV 檢視相關實施辦法。</p> <p>2. 會參考貴公司意見，新增規定於「桃園市污水下水道申請審查指引手冊」。</p>
<p><u>淳成實業有限公司-林資超 負責人</u></p> <p>1. 詢問 TV 檢視的實施日期？</p>	<p>1. 預計今年五月底或六月初，「桃園市污水下水道申請審查指引手冊」簽准公告後開始實施。</p>
<p><u>輝達環境科技有限公司-林欣樺 負責人</u></p> <p>1. 詢問切換裝置是否也須 TV 檢視？</p>	<p>1. 是的，比照新北市及台北市作法，竣工案皆採 TV 檢視。</p>

七、臨時動議：(無)

八、散會時間：113 年 4 月 11 日(星期四)下午 2 時 30 分