

桃園市政府建築管理處 函

地址：33001桃園市桃園區縣府路一號
承辦人：簡聖家
電話：03-3322101#6110-6114
傳真：03-3340186
電子信箱：10045755@mail.tycg.gov.tw

受文者：桃園市建築師公會

發文日期：中華民國113年6月21日
發文字號：桃建使字第1130050082號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：為強化住宅類高層建築物公共安全，請貴機構辦理建築物
公安申報時加強高樓層住宅防火區劃檢查，以提昇場所安
全，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據本市113年5月29日府都建使字第1130148706號函及建
管消防聯合稽查結果辦理。
- 二、經本處和消防局於113年5月31日至113年6月11日針對本市
16層以上高樓層進行建物公安及消防安全等檢查，缺失內
容多為防火門門弓器損壞或無法復歸、管線貫穿未填塞、
裝修材非防火材等缺失，請貴機構加強要求公安檢查機構
專業人員併同檢視防火區劃管線貫穿等問題，列入缺失要
求改善完成，以提升場所安全。

正本：宇才建築物公共安全檢查有限公司、經國建築物公共安全檢查股份有限公司、大
連建築物公共安全檢查有限公司、全國建築物公共安全檢查股份有限公司
副本：桃園市建築師公會、桃園市建築物公共安全檢查商業同業公會、本處使用管理科

